



АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА РЫЛЬСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« 29 » 11 2017г.

№ 1205

Об утверждении первичных средств пожаротушения в местах общественного пользования, расположенных на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», и руководствуясь Уставом муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области, Администрация города Рыльска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые:

1.1. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, рекомендуемые гражданам, с целью повышения противопожарной безопасности в помещениях и строениях, находящихся в их собственности (пользовании) на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (Приложение №1).


1.2. Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря, которыми должны быть оснащены места общего пользования, расположенные на территории муниципального образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области (Приложение №2).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте Администрации города Рыльска в сети Интернет.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава города Рыльска



Д.И. Великодный

Приложение № 1
к постановлению
Администрации города Рыльска
от « 29 » 11 2017г. № 1203




**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
рекомендуемые гражданам, с целью повышения противопожарной
безопасности в помещениях и строениях, находящихся в их
собственности (пользовании) на территории муниципального
образования «город Рыльск» Рыльского района Курской области**

№ п/п	Наименование зданий и помещений	Защища- емая площадь	Средства пожаротушения и противопожарного инвентаря (штук)			
			Порош- ковый огнету- шитель ОП-4 (или анало- гичный)	ящик с песком емкос- тью 0,5 куб. м	бочка с водой и ведро	багор, топор, лопата
1	Дачи и иные жилые здания для сезонного проживания	Здание	1 (*)	-	1 (*)	1, 1, 1 (*)
2	Частные жилые дома для постоянного проживания	Здание	1	-	1 (*)	1, 1, 1
3	Индивидуальные гаражи	Гараж	1	-	-	-
4	Многоквартирные жилые дома	Квартира	1	-	-	-

Примечание:

1. (*) - устанавливается в период проживания (летнее время).
2. В жилых домах коридорного типа устанавливается не менее двух огнетушителей на этаж.
3. Размещение огнетушителей в коридорах, проходах не должно препятствовать безопасной эвакуации людей. Их следует располагать на видных местах вблизи от выходов помещений на высоте не более 1,5 м.
4. Огнетушители должны всегда содержаться в исправном состоянии, периодически осматриваться и своевременно перезаряжаться.



**Перечень
первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря,
которыми должны быть оснащены места общего пользования,
расположенные на территории муниципального образования «город
Рыльск» Рыльского района Курской области**

№ п/п	Наименование первичных средств пожаротушения, немеханизированного инструмента и инвентаря	Нормы комплектации пожарного щита
1	Огнетушители (рекомендуемые): - воздушно-пенные (ОВП) вместимостью 10 л; - порошковые (ОП) вместимостью, л / массой огнетушащего состава, кг <div style="text-align: right; margin-right: 50px;"> ОП-10/9 ОП-5/4 </div>	2 1 2
2	Лом	1
3	Ведро	1
4	Багор	1
5	Асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала) размером не менее 1 x 1 м.	1
6	Лопата штыковая	1